

No	: C-23-2810-R0
Müşteri	: FERSAN ENERJİ ELEKTRİK PANO İNŞAAT TURİZM ARAÇ KİRALAMA TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İmalatçı	: FERSAN ENERJİ ELEKTRİK PANO İNŞAAT TURİZM ARAÇ KİRALAMA TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ürün Tanımı	: 4000 A ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENİ
Marka	: FERSAN ENERJİ
Teknik Veri	: I_n : 4000 A, U_i : 1000 V, U_{imp} : 12,0 kV, I_{cw} : 60 kA (Ana Bara), I_{cw} : 36 kA (Nötr & Toprak Barası), I_{cc} : 60 kA (ABB 4000 A ACB), I_{cc} : 36 kA (SIEMENS 2500 A ACB), I_{cc} : 36 kA (SCHNEIDER 2500 A ACB), IP40, IK10, Form 4b
Test Standardı	: TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022, TS EN IEC 61439- 2:2021
Konu	: TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler)	: Sıcaklık Artışın Doğrulanması, Dielektrik Özellikler, Yalıtma Aralıkları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Mekanik Çalışma, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı, Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici İletkenler için Bağlantı Uçları, Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi, Kaldırma Düzeni, İşaretleme, Mekanik Darbe, Donanımların Koruma Derecesi, Korozyona Karşı Dayanıklılık
Test Rapor Numarası	: 23-2810-R0-N1-1
Sertifika Tarihi	: 29.11.2023

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN



Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI




Sertifika detaylarını karekod ile
kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via
QR code



www.lvt.com.tr